

第一章 采购公告

1. 基本信息

本采购项目名称为北京市通州区老旧供热管网更新改造工程(2023年)-中泽家园、翠屏里、大马庄小区管材、阀门采购,采购人为北京优奈特能源工程技术有限公司。本采购项目已由采购人批准采购。项目业主为北京北燃通州供热有限公司,采购项目资金来源为企业自筹(资金来源),出资比例为100%。项目已具备采购条件,现对该项目进行公开询比价采购。

2. 项目概况和采购范围

2.1 项目概况

本项目为北京市通州区老旧供热管网更新改造工程(2023年)-中泽家园、翠屏里、大马庄小区,根据项目清单内容,需购买钢制管道、阀门及管件。

2.2 采购范围及内容

序号	材料名称	技术要求	单位	数量	适用规范
1	直埋保温管	钢管材质:20# 工作钢管外径/壁厚:DN65*3.0 保护层为预制保温管外保护层采用高密度聚乙烯外护管 外护管外径/壁厚:DN140*3 外保温厚度:33mm	m	212.4	GB/T 29047-2021 《高密度聚乙烯外护管硬质聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管及管件》
2	直埋保温管	钢管材质:20# 工作钢管外径/壁厚:DN150*3.5 保护层为预制保温管外保护层采用高密度聚乙烯外护管 外护管外径/壁厚:DN250*4 外保温厚度:42mm	m	787.6	GB/T 29047-2021 《高密度聚乙烯外护管硬质聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管及管件》
3	直埋保温管	钢管材质:20# 工作钢管外径/壁厚:DN200*4.0 保护层为预制保温管外保护层采用高密度聚乙烯外护管 外护管外径/壁厚:DN315*4 外保温厚度:43mm	m	414.4	GB/T 29047-2021 《高密度聚乙烯外护管硬质聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管及管件》
4	镀锌钢管	DN65、材质 Q235B	m	360	GB/T 3091-2015 《低压流体输送用焊接钢管》
5	镀锌钢管	DN50、材质 Q235B	m	864	GB/T 3091-2015 《低压流体输送用焊接钢管》
6	无缝钢管	DN150*4.5 材质 20#	m	10	(GB/T8163-2018) 《输送流体用无缝钢管》
7	无缝钢管	DN76*3.5 材质 20#	m	35	(GB/T8163-2018) 《输送流体用无缝钢管》
8	阀门	DN25 PN16, 法兰连接 J41H-16C	个	9	GB/T 12235-2007/XG1-2011《石油、石化及相关工业用钢制截止阀和升降式止回阀》第1号修改单

9	阀门	DN15 PN16, 法兰连接 J41H-16C	个	9	GB/T 12235-2007/XG1-2011《石油、石化及相关工业用钢制截止阀和升降式止回阀》第1号修改单
10	阀门	DN50 PN16, 法兰连接 J41H-16C	个	2	GB/T 12235-2007/XG1-2011《石油、石化及相关工业用钢制截止阀和升降式止回阀》第1号修改单
11	阀门	DN65 PN16, 法兰连接 Q341Y-16C	个	18	GB/T 12237-2021《石油、石化及相关工业用的钢制球阀》
12	阀门	DN150 PN16, 法兰连接 Q361Y-16C	个	2	GB/T 12237-2021《石油、石化及相关工业用的钢制球阀》
13	压力表	压力表精度等级 1.5 级 0-1Mpa, 表盘直径 150mm	个	18	GB/T 1226-2017《一般压力表》
14	温度计	0.5 级, 0-80℃, 表盘直径 150mm	个	18	Jb/T 9259-2022 压力式温度计
15	刚性防水套管	DN150、套管长度 200mm, 20#	个	28	《防水套管》02S404
16	刚性防水套管	DN300、套管长度 200mm, 20#	个	8	《防水套管》02S404

2.3 招标交货地点：现场交货（车板交货）具体地址：北京市通州区梨园大马庄新园。

2.4 招标货物质量要求：合格。

2.5 招标货物供货期：合同签订后 7 天内，并以采购人发货指令为准。

2.6 安全目标：零事故、零伤亡、零污染。

3. 响应人资格要求

3.1 响应人资格：

3.1.1 具有独立法人资格，持有有效的营业执照；

3.1.2 营业执照许可范围含有钢制管材、阀门的制造或销售。

3.1.3 生产商应具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3.1.4 如参与响应人为代理经销商，需提供生产厂家销售授权证明文件；

3.1.5 需提供一个（从采购公告发布之日起倒算不超过 3 年，以合同签订时间为准），相应供货业绩，作为采购文件的一部分；

3.1.6 需提供 2023 年经会计师事务所或审计机构审计的财务报告或公司 2023 年财务报表（现金流量表、利润表、资产负债表）并加盖公章作为采购文件的一部分；

3.2 企业应诚信合法经营，不得有失信与违法记录，具体为：无被责令停业、被暂停或取消响应资格、财产被接管、冻结，处于破产状态；近 3 年内没有骗取中标、三年内在经营活动中没有严重违法记录、三年内在生产活动中没有重大工程质量、安全事故；

3.3 响应人不得存在以下情况：



- 3.3.1 与本采购项目的其他响应人为同一个单位负责人；
- 3.3.2 与本采购项目的其他响应人存在控股、管理关系；
- 3.3.3 为本采购项目的代建人；
- 3.3.4 为本采购项目的采购代理机构；
- 3.3.5 与本采购项目的代建人或采购代理机构同为一个法定代表人；
- 3.3.6 与本采购项目的代建人或采购代理机构存在控股或参股关系；
- 3.3.7 被依法暂停或者取消响应资格；
- 3.3.8 被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；
- 3.3.9 进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

3.3.10 被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国执行信息公开网(<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>)、国家企业信用信息公示系统(<https://www.gsxt.gov.cn/index.html>)中列入失信被执行人名单、严重违法失信企业名单、重大税收违法案件当事人名单等。

3.3.11 近3年内没有骗取中标、三年内在经营活动中没有重大违法记录、三年内在生产活动中没有重大工程质量、安全事故；

- 3.3.12 法律法规或响应人须知前附表规定的其他情形；
- 3.3.13 本次采购项目：不接受（接受/不接受）联合体响应；
- 3.3.14 其他要求： / 。

4. 采购文件的获取

4.1 凡有意参加响应者且资格符合本章第3条规定的，请于2024年11月4日到2024年11月6日工作时间上午9:00时至12:00时，下午1:00时至5:00时（北京时间，下同），在北京市朝阳区化工路59号焦奥中心4号楼9层，北京优奈特能源工程技术有限公司持单位授权委托书购买采购文件；

采购文件每套售价 / 元，售后不退。技术资料押金 / 元，在退还技术资料时退还（不计利息）。未购买采购文件的潜在响应人将被拒绝。

邮购采购文件的，需另加邮费，邮费由购买人自理。采购人在收到单位授权委托书和邮购款后 2 日内寄送。

4.2 购买领取采购文件所需资料：

- 4.2.1 法定代表人授权委托书（原件加盖公章）；
- 4.2.2 被授权人身份证（原件及复印件加盖公章）；

4.2.3 法定代表人本人购买采购文件的，以上1、2不需要提供，但需要提供盖公章的法定代表身份证明文件（原件）及本人身份证（原件及复印件加盖公章）。

5. 响应文件的递交

5.1 响应文件递交的截止时间（响应截止时间，下同）为：2024年11月11日10时00分（北京时间）；



5.2 递交方式：纸质文件递交；

5.3 递交地点：北京市朝阳区化工路59号焦奥中心4号楼9层北京优奈特能源信息技术有限公司；

5.4 逾期送达的、未送达指定地点的或者不按照采购文件要求密封的响应文件，采购人将予以拒收。

6. 其他

6.1 其他要求：本次采购公告同时在 <https://www.buget.com.cn/index.html>（发布公告的媒介名称及网址）上发布。

6.2 其他要求：_____ / _____。

7、联系方式

采 购 人：北京优奈特能源信息技术有限公司

地 址：北京市朝阳区化工路59号焦奥中心4号楼9层

开户银行：中国银行北京庄胜广场支行

账 号：322057605217

网 址：www.buget.com

联 系 人：徐莹、李海燕

电 话：010-87530840、87530894

邮 箱：xuying@buget.com.cn

监督部门：北京优奈特能源信息技术有限公司党群工作部

监督部门联系人：牛震

监督部门联系人电话：010-87530779

邮 编：100023

